

Andelsværket Bakkehældets Vandværk
Amba
Sognevej 10
4600 Køge
Att.: Jan Flemming Hansen

Rapportnr.: AR-18-CA-00629767-01
Batchnr.: EUDKVE-00629767
Kundenr.: CA0004673
Modt. dato: 11.01.2018

Analyserapport

Prøvested:	Bakkehældets Vandværk - Ledningsnet - 105091 - V02001300 / 4271001399		
Udtagningsadresse:	Bakkehældet 16, 4600 Køge		
Prøvetype:	Drikkevand - Begrænset kontrol		
Prøveudtagning:	11.01.2018 kl. 11:30		
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S	T34	
Analyseperiode:	11.01.2018 - 15.01.2018		

Prøvemærke:	Køkkenhanen		
--------------------	-------------	--	--

Lab prøvenr:	80229827	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	Colilert Quanti Tray	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	Colilert Quanti Tray	
Kimtal ved 22°C	< 1	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	

Metaller

Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP-OES	20
-----------	--------	------	--	-----	------	-----------------	----

Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5, DS/EN ISO 19458	A
Vandtemperatur	9.4	°C				DS/EN ISO 19458	A
pH	7.2	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523	A
Ledningsevne	68	mS/m			0.1	DS/EN 27888	A 15
Iltindhold	11.2	mg/l	5		0.1	DS/EN ISO 5814	A 15
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	A
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	A
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	A
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Kopi til:

Stevens Kommune, Kopimodtager drikkevand, Hovedgaden 46, 4652 Hårlev

15.01.2018

Kundecenter
 Tlf: 70224256
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
 Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end	*):	Ikke omfattet af akkrediteringen
>: større end	i.p.:	ikke påvist
#: ingen parametre er påvist	i.m.:	ikke målelig
DL.: Detektionsgrænse	☐):	udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed, med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporte

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.